

Budynek Administracyjny						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Uwagi			
<b>Przyziemie</b>						
1.	Magazyn/ Druki	27,68	wentylacja typ "z" 2 szt - brak ciągu			
2.	Związki zawodowe	19,97	wentylacja typ "z"			
3.	Dział socjalny	21,97	wentylacja typ "z" brak ciągu			
4.	Sala konferencyjna	67,28	wentylacja typ "z" 1szt	1,16	m/s	
5.	Zaplecze	5,59		brak		
6.	Rada pracownicza	11	brak wentylacji			
7.	Radca prawny	22,25	atrapa wentylacji			
8.	Związek zawodowy pielęgniarek	27,78	brak wentylacji			
9.	WC	9,31	wentylacja przelotowa na korytarz			
10.	Przedsionek	3,72		brak		
11.	Klatka schodowa	9,4		brak		
12.	Korytarz	18,61		brak		
	<b>Razem</b>	<b>244,56</b>				
<b>Parter</b>						
13.	Kasa	26,95	brak wentylacji			
14.	Główna Księgowa	21,09	wentylacja typ "z" brak ciągu			
15.	Księgowość	30,52	wentylacja typ "z" brak ciągu			
16.	Koszty	25,94	wentylacja typ "z" brak ciągu			
17.	Place	28,51	wentylacja typ "z" 1szt			
18.	Kadry	18,11		1,04	m/s	
19.	Hol	20,16		brak		
20.	RUM	18,21	wentylacja typ "z" brak ciągu			
21.	RUM 2	15,09	wentylacja typ "z" brak ciągu			
22.	Ksero	9,92	brak wentylacji			
23.	Korytarz	8,81		brak		
24.	Klatka schodowa	13,2		brak		
25.	Klatka schodowa 2	13,84		brak		
	<b>Razem</b>	<b>250,35</b>				
<b>Piętro</b>						
26.	Promocja	13,67	wentylacja typ "z" brak ciągu			
27.	Zamówienia publiczne	18,5	wentylacja typ "z" brak ciągu			
28.	Dyrektor Finansowy	16,57	wentylacja typ "z" brak ciągu			
29.	Sekretariat	30,3	wentylacja typ "z" brak ciągu			
30.	Dyrektor Naczelny	24,79	wentylacja typ "z" brak ciągu			
31.	Lekarz Naczelny	23,96		1	mech	
32.	Pielęgniarka Naczelna	29,14		0,92	m/s	
33.	Hol	35,11		brak		
34.	BHP	9,58		zamkn		
35.	Sekcja Inwestycji	23,54		0,82	m/s	
36.	WC	8,13	nie działa	1	mech	
37.	Klatka schodowa	8,34		brak		
	<b>Razem</b>	<b>241,63</b>				
<b>Poddasze</b>						
38.	Biuro	9,29		zamkn		
39.	Solidarność	9,18		0,42	m/s	
40.	Korytarz	7,26		brak		
41.	Klatka schodowa	8,93		brak		
	<b>Razem</b>	<b>34,66</b>				
	<b>Całkowita powierzchnia</b>	<b>771,2</b>				