

OZNACZENIA:

	Projektowany przewód wody zimnej do celów socjalno-bytowych
	Projektowany przewód wody zimnej do celów P-POŻ.
	Projektowany przewód instalacji zimnej wody do celów P-POŻ. -drugie zasilenie instalacji obwodowej do zasilenia hydrantów
	Przewód impulsowy, sygnalizacyjny
	Przewód zasilający, elektryczny
Rwz	Istniejący rozdzielacz zimnej wody z rur ocynkowanych Ø100
ZAO	Zawór odcinający z brązu do połączeń gwintowanych DN50
Z	Zawór odcinający z brązu do połączeń gwintowanych DN80
ZO	Zawór odcinający - wyposażenie zestawu hydroforowego
ZO+ZZ	Zawór odcinający z zaworem zwrotnym typ Aquastrom KFR DN50
ZZ	Zawór zwrotny - wyposażenie zestwu hydroforowego
ZB	Zawór bezpieczeństwa typ 2115 DN25, ciśnienie otwarcia 6,0 bar
ZE	Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty NO DN80 kołnierzowy
PR	Presostat BCP 3
EA-1	Zawór antyskażeniowy typ EA 426 kołnierzowy DN80
EA-2	Zawór antyskażeniowy Aquastrom R z brązu DN50
SP	Zawór spustowy DN20
OD	Odpowietrzenie / odwodnienie zestawu hydroforowego
FS	Filtr siatkowy z brązu z pojedynczym sitkiem DN80
KA	Króciec amortyzacyjny typ ZKT DN32
P1	Pompa zestawu hydroforowego z przetwornicą częstotliwości
NW	Zbiornik ciśnieniowy - wyposażenie zestwu hydroforowego
WMS	Zabezpieczenie przed suchobiegiem-wyłącznik ciśnieniowy
P	Czujnik ciśnienia - wyposażenie zestwu hydroforowego
PI	Manometr - wyposażenie zestwu hydroforowego
ZM	Zawór manometryczny

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Helena Grabowska
ul. L. Okulickiego 2m13, 75-443 KOSZALIN,
kom. +48 602 481 502
e-mail: dphush@wp.pl

OBIEKT: Przebudowa poziomych przewodów wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją w Budynku Głównym SPS ZOZ przy ul. Węgrzynowicza nr 13 w Lęborku.

TREŚĆ: **Zasilenie wewnętrznej instalacji wody zimnej do celów socjalnych i przeciwpożarowych - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY.**

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Węgrzynowicza nr 13; 84-300 Lębork

DATA: 04.2014

B/S

NR RYSUNKU: **RYS-3**

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant :	**mgr inż. H. Grabowska**	**UAN/U/7342/54/91**	
Sprawdził:	**mgr inż. J. Szymańska**	**UAN/N/7210/187/89**	