

### **INFORMACJE I WYTYCZNE DODATKOWE**

dotyczy: zakupu i montażu okien oddymiających na Dziale Fizjoterapii

Warunki konieczne dla prawidłowego wykonania zadania:

- Obmiar stolarki okiennej z natury przed zamówieniem u producenta,
- Wielkość powierzchni czynnej oddymiania została określona w załączonej dokumentacji technicznej wykonawczej firmy Z.P.U. „Seltom”. Dopuszcza się zastosowanie innego producenta stolarki niż ten określony w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym oknom oddymiającym.
- Stolarka okienna ma być w całości będzie certyfikowana.
- Montaż stolarki okiennej zgodnie z wymaganiami producenta.
- Przed zamontowaniem lewego okna oddymiającego, należy powiększyć otwór okienny poprzez podcięcie podokiennika.

.....  
Daniel Mejna