



Uwaga:

**Otwór pod klapy oddymiające ma by równy (po wykończeniu)
wymiarom wewnętrznym klapy, np kłapa TPC 120x130 ma wymiar wewnętrzny
120x130cm.**

**Przestrzeń pomiędzy górną połącią dachu,a wewnętrzną częścią stropu obudować
płytą kartonowa-gipsową. Od wewnątrz ocieplić wełną mineralaną.**

V piętro

TYTUŁ:Projekt wykonawczy: Projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych i szybowi windowych.			
BRANŻA: Elektryczna. Instalacje niskoprądowe.			
OBIEKT: Budynek główny SPS ZOZ w Lęborku			
OPRACOWAŁ:		V PIĘTRO	
Maciej Wojciechowski			
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2014		skala 1:100	NR RYSUNKU: 8