ODDZIAL PEDIATRYCZNY

OBJASNIENIA

SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM

RZN	Centrala Steruj?ca Oddymianiem D+H
	R?czny Przycisk Oddymiania RT45
DOS	Nap?d drzwiowy DDS54/500
	HDGs PH90 3x2,5mm?
	HTKSH PH90 3x2x0,8
	Rura PCV ø25mm (czerwona) z otworami zasysaj?cymi
	YnTKSY 1x2x0,8
■	Puszka PIP-2A
	Optyczna czujka dymu

IV pietro

Uwaga:
Otwór pod klapy oddymiające ma by równy (po wykończeniu)
wymiarom wewnętrznym klapy, np klapa TPC 120x130 ma wymiar wewnętrzny 120x130cm.
Przestrzeń pomiędzy górną połacią dachu,a wewnętrzną cześcią stropu obudować
płytą kartonowa-gipsową. Od wewnątrz ocieplić wełną mineralaną.

TYTUŁ:Projekt wykonawczy: Projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych i szybów windowych.		
BRANŻA: Elektryczna, Instalacje niskoprądowe.		
OBIEKT: Budynek główny SPS ZOZ w Lęborku		
OPRACOWAŁ:	Maciej Wojciechowski	IV PIĘTRO
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2014	skala 1:100	NR RYSUNKU: 7